

**EEMC**

TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN

Dong Anh Electrical Equipment Corporation-Joint Stock Company

Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lâm Tiên-

Xã Thụ Lâm - Hà Nội -Việt Nam

Tel/Fax: (84-24) 38833779 - 38833113

Email: mail@eemc.com.vn

Website: http://www.eemc.com.vn

Số/No: ...**2028**.....Trang/Page: ...**1**.../...**5**...

KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM
(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/ *Object:***Máy biến áp điện lực/ *Power Transformer***Số pha/ *number of phase:* **3**Sứ/ *Bushing:* **Gốm**Kiểu/ *Model:* **BAD-Ngâm dầu**Số/ *Serial No.:* **250807-06**Nhà sản xuất/ *Manufacture:* **Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.**Công suất danh định/ *Rated Power (kVA):* **100**Điện áp danh định/ *Rated Voltage (kV):***HV 1: 23****HV 2: /****LV: 0,4**Dòng điện danh định/ *Rated Current (A):***HV 1: 2,5****HV 2: /****LV: 144,3**Tổ nối dây/ *Connection:***Dyn11**Phương pháp thực hiện/ *In accordance with:*

- TCVN 6306-1:2015; IEEE C57.152-2013; IEC 60296:2012
- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018; IEC 60156:2018
- 96/QĐ-HĐTV

Kết quả/ *Results:* **Xem kết quả tại trang sau.**Thử nghiệm tại: **Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.**

Ngày 16 tháng 04 năm 2026

*Date of issue***PHỤ TRÁCH PTN***QC Department***VILAS 1192****Trần Bá Sơn**

KT, TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vice general Director**Nguyễn Hải Quân***Các mục (*) được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS*