

**EEMC****TỔNG CÔNG TY****THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN***Dong Anh Electrical Equipment Corporation-Joint Stock Company*

Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lâm Tiên-

Xã Thư Lâm - Hà Nội -Việt Nam

Tel/Fax: (84-24) 38833779 - 38833113

Email: mail@eemc.com.vn

Website: http://www.eemc.com.vn

Số/No:2065.....

Trang/Page:....1/.....5

**KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM**
(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/ Object:

Máy biến áp điện lực/ Power Transformer

Số pha/ number of phase: 3

Sứ/ Bushing: Gốm

Kiểu/ Model: BAD-Ngâm dầu

Số/ Serial No: **260810-02**

Nhà sản xuất/ Manufacture: Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh-Công ty Cổ phần.

Công suất danh định/ Rated Power (kVA): 180

Điện áp danh định/ Rated Voltage (kV):

HV 1: 24

HV 2: /

LV: 0,4

Dòng điện danh định/ Rated Current (A):

HV 1: 4,3

HV 2: /

LV: 259,8

Tổ nối dây/ Connection:

Dyn11

Phương pháp thực hiện/ In accordance with:

- TCVN 6306-1:2015; IEEE C57.152-2013; IEC 60296:2012

- IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018; IEC 60156:2018

- 96/QĐ-HĐTV

Kết quả/ Results: Xem kết quả tại trang sau.

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm VILAS 1192-Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh.

Ngày 04 tháng 06 năm 2026

Date of issue

PHỤ TRÁCH PTN

QC Department

KT, TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Vice general Director



VILAS 1192

Trần Bá Sơn



Lê Văn Điềm

Các mục (*) được VILAS công nhận/ The items (*) have been accredited by VILAS