



**TỔNG CÔNG TY**  
**THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-CÔNG TY CỔ PHẦN**  
*Dong Anh Electrical Equipment Corporation-Joint Stock Company*

Địa chỉ/Address: Số 189 đường Lâm Tiên-  
Xã Thu Lâm - Hà Nội - Việt Nam  
Tel/Fax: (84-24) 38833779 - 38833113  
Email: mail@eemc.com.vn  
Website: <http://www.eemc.com.vn>

Số/No: 2076-TNXX

Trang/Page: 1/ 17



# KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM

(Measurement & Testing Certificate)

Tên đối tượng/*Object* :

## Máy biến áp điện lực/ Power Transformer

Số pha/ *number of phase*: 3Kiểu/ Model : BAD-Ngâm dầu  
Oil Immersed

Số/Serial No : ET09589

Mã số sửa chữa: 2404-24

Nhà sản xuất/ *Manufacture:*

Cronpton Greaves Ltd

Sửa chữa/ *Repair*

Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh - CTCP

### Đặc trưng kỹ thuật đo lường/ Specification:

Công suất danh định/ *Rated Power* (MVA): 250/ 250/ 60

Điện áp danh định/ *Rated Voltage* (kV):  $225 \pm 8 \times 1,25 \%$  / 115/ 23

Dòng điện/ *Rated Current* (A): 641,5/ 1255,1/ 1506,1

Tổ nối dây/ *Connection*: YNa0d11

Phương pháp thực hiện/ *In accordance with:*

TCVN 6306-1:2015; TCVN 6306-2,3:2006;

IEEE C57.152-2013; IEEE C57.149

(IEC 60076-1,2:2011; IEC 60076-3:2018)

IEC 60076-10; IEC60296; IEC60270)

### Yêu cầu của khách hàng

**Kết quả / Results:** Xem kết quả tại trang sau

Thử nghiệm tại: Phòng thử nghiệm **VILAS 1192**

Tổng công ty thiết bị điện Đông Anh- Công ty Cổ phần.

Ngày 09 tháng 06 năm 2026

Date of issue

PHỤ TRÁCH  
PHÒNG THỬ NGHIỆM  
*Q.C Department*

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Vice general Director*

## Lại Đăng Khoa

Nguyễn Hải Quân

Các mục (\*) được VILAS công nhận/ The items (\*) have been accredited by VILAS



Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của EEMC.  
(This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of EEMC.)

PTN.QT17-B2